

**АЛУШТИНСКИЙ ЗАВОД  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ**

ЧАО «АЗЖБК»

г. Крым, г. Алушта, п. Малый Маяк, Промзона 2  
(06560)21957, 64500-факс

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на плиты фасадные  
ПОЛИФАСАД

Производитель: ЧАО «АЗЖБК»  
Изделие: плита фасадная ПОЛИФАСАД  
Термоизолирующий слой: пенополистирол листовой М25 по ДСТУ Б В 2.7-8-94  
Защитно-декоративный слой: цементно-песчаная плита по ДСТУ Б В.2.7-96-2000  
Размер изделия: 495 x 495 x 60...65 мм.  
Дата отгрузки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически	Нормативный документ
1	Группа горючести	Г1-Г2	Г1	Протокол №27/Зв-2009НИО-3 УкрНИПБ МЧС Украины от 30.01.2010г.
2	Прочность на сжатие	Не менее М200	М250	
3	Морозостойкость, Мрз (не менее)	50	75	
4	Водонепроницаемость	4	8,5	

Директор ЧАО «АЗЖБК»

